



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ
ДАГЕСТАН

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 2 по Ленинскому
району г. Махачкалы управления надзорной работы и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Дагестан

ул. Ярагского, 124 «а», г. Махачкала, 367015, т.(8722)55-15-46 ф.(8722)55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru
пр. Петра Первого, 3, г. Махачкала, 367007, тел.(8722)35-15-87, факс 55-15-87, E-mail: ondipe21@mail.ru

(наименование федерального государственного надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

«24» августа 2021г. № 161/1/1

Должностным лицом (должностными лицами): Старший дознаватель ОНДи ПР №2 по
Ленинскому району г. Махачкалы капитан внутренней службы Абдулаев И.А.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

С участием специалиста, эксперта:

не привлекался

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании

От «1» августа 2021г., 11 час. 44 мин. №161

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: Республика Дагестан, город Махачкала, ул. Пушкина, 34

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено Выездное контрольное (надзорное) мероприятие

(полное выездное)

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении:

МБДОУ «Детский сад №6 «Горяночка» ОГРН — 1070561002170; ИНН — 0561056880

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

В ходе проведения

Выездной выездной проверки

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ Препровождения	Перечень выявленных нарушений (устранить), места их выявления	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении и (указывает на только выполнено)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Приборы приёмно-контрольные и приборы управления автоматической пожарной сигнализации установлены не в помещении с круглосуточным пребыванием людей	(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 83, 84, 91; СП 5.13130.2009 п. п. 13.14,5);	01.07.2022	
2	Стены музыкального зала обшиты горючим материалом с неизвестными физико-химическими свойствами. Не представлен сертификат пожарной безопасности на данный обшивочный материал	(п.13 ППР РФ №1479);	01.07.2022	
3	Из помещения музыкального зала и с помещений групп не предусмотрены запасные эвакуационные выходы	(п.4.2.7 СП 1.13130.2020);	01.07.2022	
4	На путях эвакуации детского сада, на полу, допускается использование линолеума с неизвестными физико-химическими свойствами	(ППР №390 п.13);	01.07.2022	
5	На объекте не предусмотрен вывод сигнала от автоматической пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны (ПАК "Стрелец - Мониторинг")	(ст. 83 ФЗ №123Тех. регламент);	01.07.2022	
6	Не проводятся эксплуатационные испытания ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний не реже 1 раза в 5 лет	(п.17 ППР РФ №1479);	01.07.2022	
7	Не проверено состояние наружного противопожарного водопровода не реже двух раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующего акта	(п. 48 ППР РФ № 1479);	01.07.2022	
8	Не проведена проверка испытания по контролю качества обработки (пропитки) строительных конструкций огнезащитным составом (Акт не предоставлен). Один раз в год проводить проверку качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений здания.	(п. 13ППР РФ №1479);	01.07.2022	

1. Действующий регламент № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. п.13 01.07.2022

монтаж эвакуационного освещения от независимого источника питания	(п.37 ТНП в РФ №1479);		
--	------------------------	--	--

Должностное(ые) лицо(а)
органа, осуществляющего
федеральный государственный
надзор:


(подпись)

Абдуллин И.А.
(фамилия, инициалы)

Специалист:

Эксперт:

(подпись)

Предписание для исполнения издучил
представитель контролируемого лица:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

Пометка должностного лица органа,
осуществляющего федеральный
государственный надзор, об отказе
контролируемого лица в ознакомлении
и получении предписания:

(подпись)

(фамилия, инициалы)